

4.5 Betriebszustand und Schallemissionen

In der folgenden Tabelle sind unter der Berücksichtigung des Betriebsablaufs alle relevanten Schallemissionen verursachenden Vorgänge aufgeführt:

BE	Betriebszustand (z.B. Normalbetrieb, Teillast, Volllast) und emissions- verursachender Vorgang	Einsatzzeit			Schallquelle Nummer lt. Fließbild	Schallleistungs- pegel [dB(A)]	Messverfahren oder Literaturhinweis	Schallschutz- maßnahmen
		Tage/Woche Tage/Monat Tage/Jahr	Std./Tag	Uhrzeit				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WEA 01	Tag: Mode 0; Nacht: Mode 8	365/366 Tage	24 h	Tag 06-22; Nacht 22-06		Tag: 106,9; Nacht: 101,4		
WEA 02	Tag: Mode 0; Nacht: Mode 6	365/366 Tage	24 h	Tag 06-22; Nacht 22-06		Tag: 106,9; Nacht: 104,0		
WEA 03	Tag: Mode 1; Nacht: Mode 4	365/366 Tage	24 h	Tag 06-22; Nacht 22-06		Tag: 107,2; Nacht: 105,8		
WEA 04	Tag: Mode 1; Nacht: Mode 7	365/366 Tage	24 h	Tag 06-22; Nacht 22-06		Tag: 107,2; Nacht: 104,3		
WEA 05	Tag: Mode 1; Nacht: Mode 9	365/366 Tage	24 h	Tag 06-22; Nacht 22-06		Tag: 107,2; Nacht: 101,8		
WEA 06	Tag: Mode 0; Nacht: Mode 8	365/366 Tage	24 h	Tag 06-22; Nacht 22-06		Tag: 106,9; Nacht: 101,4		
WEA 07	Tag: Mode 1; Nacht: Mode 3	365/366 Tage	24 h	Tag 06-22; Nacht 22-06		Tag: 107,2; Nacht: 106,3		