

4.5 Betriebszustand und Schallemissionen

In der folgenden Tabelle sind unter der Berücksichtigung des Betriebsablaufs alle relevanten Schallemissionen verursachenden Vorgänge aufgeführt:

Lfd. Nr.	BE	Betriebszustand	Einsatzzeit Tage je Woche/Monat/Jahr	Einsatzzeit Stunden/Tag	Einsatzzeit Uhrzeit	Schallquelle Nummer lt. Fließbild	Schallleistungspegel dB(A)	Messverfahren oder Literaturhinweis	Schallschutzmaßnahmen
1	A001	Mode 0	365	24	00.00-24.00		108,6	Schallimmissionsprognose NOTUS energy Plan vom 16.02.2026	Sägezahnhinterkanten
2	A002	Mode 0	365	24	00.00-24.00		108,6	Schallimmissionsprognose NOTUS energy Plan vom 16.02.2026	Sägezahnhinterkante
3	A003	Mode 0	365	24	00.00-24.00		108,6	Schallimmissionsprognose NOTUS energy Plan vom 16.02.2026	Sägezahnhinterkante
4	A004	Mode 0	365	24	00.00-24.00		108,6	Schallimmissionsprognose NOTUS energy Plan vom 16.02.2026	Sägezahnhinterkante