

16.1.10 Oktav-Schallleistungspegel (SLP) der beantragten Anlage / der Anlagen im Windpark
--

Lfd. Nr.	Betriebsinterne Bezeichnung der Anlage	Betriebs- modus	Rotor- umdrehung (1/min)	63 Hz (db [A])	125 Hz (db [A])	250 Hz (db [A])	500 Hz (db [A])	1000 Hz (db [A])	2000 Hz (db [A])	4000 Hz (db [A])	8000 Hz (db [A])	Gesamtschall- leistungspegel (db [A])
1	WP Neuendorf A											
2	WEA 01	Mode 0	10	91,4	98,2	101,6	102,1	103	100,9	91,6	75,1	108,6
3	WEA 02	Mode 0	10	91,4	98,2	101,6	102,1	103	100,9	91,6	75,1	108,6
4	WEA 03	Mode 0	10	91,4	98,2	101,6	102,1	103	100,9	91,6	75,1	108,6
5	WEA 04	Mode 0	10	91,4	98,2	101,6	102,1	103	100,9	91,6	75,1	108,6